AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

DANAK TEST Reg.nr. 401

ANALYSERAPPORT 358966

Version: 1
Sagsnr:
Rekv. nr:
Genereret: 09.09.2019
Bilag:

Aidt Vandværk
Nedergårdsvej 3
8881 Thorsø
Kim Møller Nielsen

LAB nr:	19-22144, Prøve nr. 380023	**Prøvetager:**	TM, AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Prøvemærkning:		**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre	**Prøvetagningsperiode:**	29.08.2019 12:56 - 29.08.2019 13:00
Prøvested:	Aidt Vandværk - Jupiter 61322	**Prøvetagningssted:**	Tostrupvej 23 køkken
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr. 524 d. 01.05.2019	**Analyseperiode:**	29.08.2019 - 09.09.2019

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Smag	**Normal**		-	-			*Organoleptisk	-
Lugt	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
pH	**7.9**	pH	7	8.5		0.05	M-0010 DS 287	10%
Temperatur	**20.1**	°C	-	-		0.1	TERMOMETER	10%
Ledningsevne	**38**	mS/m	-	250		0.5	M-0009 DS 288	10%
Kimtal 22°C	**<1**	pr. mL	-	200		1	M-0030 DS/EN ISO6222	lg0.3
Coliforme bakterier	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.3
E. Coli	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.3
Farve Pt	**<1**	mg/L	-	15		1	M-0007 DS/EN ISO 7887	10%
Turbiditet	**0.07**	FTU	-	1		0.05	M-0011 DS/EN ISO 7027-1:2016	10%
Jern	**0.007**	mg/L	-	0.2		0.002	M-0139 RefM018/ICP	10%

Bemærkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

LAB nr:	19-22293, Prøve nr. 410542	**Prøvetager:**	TM, AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Prøvemærkning:	Chlorothalonil-amidsulfonsyre	**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, taphane - Pesticidkontrol	**Prøvetagningsperiode:**	29.08.2019 12:56 - 29.08.2019 13:00
Prøvested:	Aidt Vandværk - Jupiter 61322	**Prøvetagningssted:**	Tostrupvej 23 køkken
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr. 524 d. 01.05.2019	**Analyseperiode:**	29.08.2019 - 09.09.2019

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	**<0.002**	µg/L	-	0.01		0.002	M-0211 LC-MS/MS	30%

Bemærkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

Rekvirent: Aidt Vandværk
Kopi: Danmarks Miljøportal, Sundhedsstyrelsen Nord, Favrskov Kommune. Teknik og Miljø

Nørresundby d. 09.09.2019

Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)
<: Mindre end
>: Større end
*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.